

Зарегистрирована

Отделом надзорной деятельности и  
профилактической работы по Усть-  
Ордынскому БО и Ольхонскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Иркутской области

(Наименование подразделения МЧС России,  
предоставляющего государственную услугу)

« 09 » марта 2021 г.

Регистрационный № 25631427101-ТО-169

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Ф-1.1

(Функциональное назначение;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение деревни Лузгина «Детский сад «Аистенок»

(полное наименование объекта защиты))

Собственник объекта защиты Муниципальная собственность,

(Указываются организационно-правовая форма

Администрация МО «Осинский муниципальный район»

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

Акт №34 от 09.10.2014г. Приема-передачи имущества, находящегося в муниципальной

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

собственности муниципального образования «Осинский район», передаваемого в оперативное

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

управление муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению деревни

предусмотренном федеральным законом или договором)

Лузгина «Детский сад «Аистенок»

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1143850040784

Идентификационный номер налогоплательщика 3849038183

Место нахождения объекта защиты 669200, Россия, Иркутская обл., Осинский район,

(Указывается адрес объекта защиты)

д. Лузгина, ул. Жданова, 16-1

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты 669200, Россия, Иркутская обл., Осинский район, д. Лузгина, ул. Жданова 16-1, т.89021785678, эл. адрес: dvinina\_a@mail.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) 2014г – ввод в эксплуатацию,

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

класс функциональной пожарной опасности не менялся

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ

по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании

которых проводились соответствующие работы)


№ п/п	Наименование раздела		
1.	<b><u>Характеристика объекта защиты</u></b>		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1	Степень огнестойкости	IV	
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С0	
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1	
1.4	Высота здания	6,750 м.	
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1670,6	
1.7	Объем здания	2472,6	
1.8	Количество этажей	2	
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.10	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- система оповещения Соната-3; - пожарная сигнализация <b>Bolid C 2000-БКИ</b> с выводом сигнала на ПЧ 45 2 ПСО ФПС по Иркутской области; - 2 пожарных крана; - пожарные резервуары объемом 110 куб.м.	
2.	<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  <b>Расчет пожарного риска не проводился</b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
3.	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  <b>Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей 00 копеек.</b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
4.	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункты 4.3.-4.11, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1,10.3-10.5, таблица 1 СП 8.13130.2020	Выполняется

4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 7.1. 8.1 таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пункт 6.7.15, таблицы 6.9 и 6.13 СП 4.13 130.2013	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункты 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1-8.2.6 СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2- 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009; пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2009; пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3- 10.5, таблица 1 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	Выполняется

Настоящая декларация разработана

Бондарева И.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



(подпись)

« 09 » марта 2021 г.

М. П. (при наличии)

